

ATEST

Výrobca :

FORNOX, s.r.o.
908 75 Studienka
Slovenská republika

Vstupné bezpečnostné dvere typ AK200/3

Skúšobné laboratórium potvrdzuje,
že výrobok bol odskúšaný dňa 16.07.2019 a v zmysle
Protokolu o skúške č. AV 6-1/19 je:

Vážená laboratórna nepriezvučnosť

$$R_w = 36 \text{ dB}$$

V Bratislave 12.09.2019



Ing. Mikuláš Bobik, PhD.
riaditeľ